



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 17/06/2020 il sottoscritto Russo Andrea

ha provveduto alla:

- ☐ Prima della Verifiche periodiche
☐ Verifica di Funzionamento
☐ Verifica di Visita interna per Generatori di Vapore
☒ Verifica di Integrità

del/della:

- ☒ Attrezzatura a Pressione ☐ Insieme a Pressione

tipo recipiente vapore matricola 99/300311/NO - Degasatore
fabbricante Caldaie Melone mod. - n.f. 237 anno 1999
installato/utilizzato nello stabilimento della Ditta CoRE SpA
comune Sesto San Giovanni Via D. Manin, 181

ed ha rilevato quanto segue:

1. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

Camera	n.f.	PS [bar]	Peserc. [bar]	TS [°C]	T _{eserc.} [°C]	Volume [L]	Fluido		
							Natura	Stato	Gruppo
Corpo principale	-	5,0	-	159	-	37.000	Acqua	L/V	2

Breve descrizione del funzionamento/processo dell'attrezzatura: degasatore a servizio dei cicli produttivi, composto da serbatoio orizzontale ed una torretta orizzontale.

Generatori di vapore (con superficie di mq e produttività t/h)

- ☐ è verificata la rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso, o nelle norme applicabili;
☐ è presente il conduttore abilitato sig
Abilitazione n° , rilasciata il

2. Regolarità e della funzionalità dei dispositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: -
.....
.....
.....

Dispositivi di controllo: -
.....
.....

Dispositivi di regolazione: -
.....
.....

Altri accessori rilevati:

Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore): -
.....

Valvole di intercettazione: -
.....

**3. Stato di conservazione**

Verifica per visita interna per generatori di vapore

- ☐ L'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente, rilevato quanto segue:
- ☐ Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore del stesso:

Verifica di integrità di attrezzature/insiemi

- ☒ esame visivo eseguito dall'esterno ☐ esame visivo eseguito dall'interno
- ☒ esame spessimetrico 200617-UT-AR01 + AR02
- ☐ ☐
- ☐ prova (valore di pressione bar)

Verifica di integrità di tubazioni

- ☐ prove non distruttive eseguite:

Lo stato di conservazione risulta: soddisfacente

4. Osservazioni: -

.....

.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,

- ☐ lo stato di funzionamento
- ☒ lo stato di conservazione

dell'attrezzatura in oggetto:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza.
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Sesto San Giovanni, 17/06/2020Timbro e Firma del datore di lavoro
o suo rappresentante

COBE S.p.A.
Via Manin, 18
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi)
P.IVA 02733760960
C.F. 85004470150


Verificatore


ABP Srl
Verifiche Attrezzatura di Lavoro

Data della prossima verifica di funzionamento	Data della prossima verifica d'integrità	Data della prossima verifica di visita interna (per generatori di vapore)
16/09/2022	17/06/2030	-

Matricola: 99/300311/NO

Nota per la compilazione: per la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4); Per le verifiche per visita interna e d'integrità fare riferimento al punto 3) e 4).



A TASSINI DI LEGGE CI RISPONDIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DATATO DI RISPETTOLO O DI RENDIBILO NOTO ANCHE IN PARTI A TESSI
O A DITTE CONCERNENTI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

